



Vinacontrol CE®

GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

Số/ No.: 09659-QSV

Hệ thống quản lý chất lượng
Quality management system



Của/ of

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG VIỆT TÂN

VIET TAN CONCRETE BRICKS CO., LTD

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Head office: Hoa Phu Industrial Park, Hoa Phu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Vietnam

Nhà máy: Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Factory: Hoa Phu Industrial Park, Hoa Phu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Vietnam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:
Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015

Trong lĩnh vực/ For the following scope of registration:

Sản xuất và kinh doanh gạch bê tông
Manufacturing and trading of concrete bricks

Ngày ban hành/ Date issued: 07/11/2022

Hiệu lực/ Valid to: 06/11/2025

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG



Giám đốc
Director



ĐỖ THỊNH THẮNG



Vinacontrol CE®

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CERTIFICATE

Số/ No.: 09659-QRCM

Chứng nhận sản phẩm
This is to certify that the product



Gạch bê tông

Concrete brick

Kiểu loại: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
Types: See details in the attached appendix

Nhãn hiệu / Trademark: VIỆT TÂN

Của / Of:

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG VIỆT TÂN

VIET TAN CONCRETE BRICKS CO., LTD

Trụ sở chính: Lô C31 - C32, Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa Phú,
Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Head office: Hoa Phu Industrial Park, Hoa Phu Commune,
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Vietnam

Nhà máy: Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa Phú,
Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Made in factory: Hoa Phu Industrial Park, Hoa Phu Commune,
Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Vietnam

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia / conforms to the technical regulation:

QCVN 16:2019/BXD

và được phép sử dụng dấu hợp quy / and can bear the technical-regulation conformity mark

Phương thức chứng nhận/ Certification mode: Phương thức 5/Mode no. 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ/ Circular No.
28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành/ Date issued: 07/11/2022

Hiệu lực/ Valid to: 06/11/2025

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol

Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

Giám đốc
Director

PHAN VĂN HÙNG



ĐỖ THỊNH THẮNG



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL - LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh: 225 Nguyễn Xi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Trung tâm: Lô B7, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 18722/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 02.9659-QRCM/V1/22/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG VIỆT TÂN.**

Địa chỉ: Lô C31 - C32, Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch bê tông - Gạch thẻ - VIỆT TÂN (180x80x40)mm M10,0.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 02.9659-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 31/10/2022.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE-1000B, tủ sấy, thước chia vạch, cân điện tử, thùng ngâm mẫu...

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả						Phương pháp thử
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4	Mẫu 5	Trung Bình	
1	Cường độ nén	MPa	11,51	11,20	10,95	-	-	11,22	TCVN 6477:2016
2	Độ thấm nước	L/m ² .h	12,99	13,25	12,74	-	-	12,99	TCVN 6477:2016
3	Độ hút nước	%	7,01	6,92	7,08	7,39	7,41	7,16	TCVN 6355-4:2009

Ngày 07 tháng 11 năm 2022

Thí nghiệm viên

Phó phòng Thí nghiệm

Giám đốc

Đào Thế Vinh



Võ Hoàng Quốc Huy



Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL - LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Trung tâm: Lô B7, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HDKT: 18722/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 01.9659-QRCM/V1/22/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG VIỆT TÂN.**

Địa chỉ: Lô C31 - C32, Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch bê tông - Gạch không nung - VIỆT TÂN (180x80x80)mm M5,0.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 01.9659-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 31/10/2022.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE-1000B, tủ sấy, thước chia vạch, cân điện tử, thùng ngâm mẫu...

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả						Phương pháp thử
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4	Mẫu 5	Trung Bình	
1	Cường độ nén	MPa	5,17	5,20	5,28	-	-	5,22	TCVN 6477:2016
2	Độ thấm nước	L/m ² .h	12,74	12,23	13,25	-	-	12,74	TCVN 6477:2016
3	Độ hút nước	%	7,67	7,25	7,43	8,08	8,21	7,73	TCVN 6355-4:2009

Ngày 07 tháng 11 năm 2022

Thí nghiệm viên

Phó phòng Thí nghiệm

Giám đốc

Đào Thế Vinh



Võ Hoàng Quốc Huy



Đỗ Thanh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.