



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3410555240

Chứng nhận sản phẩm:

HỆ THỐNG THANG CÁP VÀ MÁNG CÁP BẰNG SẮT HOẶC THÉP SỬ DỤNG TRONG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÔNG TRÌNH

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẮK LẮK

Địa chỉ:

Số 10A hẻm 129 đường Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá
chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD của Bộ Xây Dựng

Và được phép sử dụng dấu Hợp Quy:



Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/ TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ sau ngày 24/04/2025 và 24/04/2026 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.

Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 25/04/2024
Ngày hết hạn: 24/04/2027

GIÁM ĐỐC



PHẦN THANH TUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp giấy chứng nhận

- ## QUYẾT ĐỊNH

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

GIÁM ĐỐC



**TRUNG TÂM
GIÁM ĐỊNH
VÀ CHỨNG NHẬN
HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT**

Đ. THANH KHÉ - TP. ĐÀ NẴNG

PHẠM THANH TUẤN

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP
QUY VIETCERT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
QCVN 16:2023/BXD

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1055521/QĐ-VC ngày 25/04/2024 và giấy chứng nhận số 3410555240)

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại
1	Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình	Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình

Ngày hiệu lực : 25/04/2024
Ngày hết hạn: 24/04/2027

GIÁM ĐỐC



PHẠM THANH TUẤN

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP
QUY VIETCERT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
QCVN 16:2023/BXD

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1055521/QĐ-VC ngày 25/04/2024 và giấy chứng nhận số 3410555240)

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại
1	Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình	Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình

Ngày hiệu lực : 25/04/2024

Ngày hết hạn: 24/04/2027

GIÁM ĐỐC



PHẠM THANH TUẤN



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com

Mã số/ Code
BN 4105552-01

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT**

Trang/Page : 01/02
Ngày/ Date: 25/04/2024

Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample:

Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình. Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình.

Ký hiệu mẫu/ Sample of Mark:

105552-1

Số lượng mẫu/ Quantity:

6 mẫu

Tình trạng mẫu/ Sample description:

Mẫu rắn

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving:

16/04/2024

Thời gian thử nghiệm/ Testing period:

17/04/2024 - 25/04/2024

Đơn vị gửi mẫu/ Client:

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert

Địa chỉ/ Address:

28 An Xuân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Kết quả thử nghiệm / Test results:

Xem trang 02/02

KT. Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Phó phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

NGUYỄN PHƯỚC CẨM

ĐẠI DIỆN VIỆN
On behalf of the Institute

LÊ THỊ MỘNG TRINH

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/ IEC 17025 / Test Methods are accredited by ISO/ IEC 17025.

- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.

- (c) Phương pháp thử được chỉ định / Test methods are assigned

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./Name of sample and customer are written as customer's request.

- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22 B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Liên Chiểu district, Đà Nẵng city Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com

Mã số/ Code
BN 4105552-01

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Trang/Page : 02/02
Ngày/ Date: 25/04/2024

TT/ No.	Chi tiêu thử nghiệm/ Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Phương pháp thử/ Test Method	Đơn vị tính/ Unit	
1	Độ bền cơ học	Điều 10.1 TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006)	-	Đảm bảo khả năng chịu tải làm việc an toàn SWL
2	Khả năng chống cháy lan	TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) TCVN 9900-11-2:2013 (IEC 60695-11-2:2003)	-	Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com

Mã số/ Code
BN 4105552-01

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT**

Trang/Page : 01/02
Ngày/ Date: 25/04/2024

Tên mẫu thử nghiệm/ Name of Sample:

Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình. Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình.

Ký hiệu mẫu/ Sample of Mark:

105552-1

Số lượng mẫu/ Quantity:

6 mẫu

Tình trạng mẫu/ Sample description:

Mẫu rắn

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving:

16/04/2024

Thời gian thử nghiệm/ Testing period:

17/04/2024 - 25/04/2024

Đơn vị gửi mẫu/ Client:

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert

Địa chỉ/ Address:

28 An Xuân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Kết quả thử nghiệm / Test results:

Xem trang 02/02

KT. Trưởng Phòng Kỹ thuật 4
Phó phòng Kỹ thuật 4
Deputy of Technical Division 4

NGUYỄN PHƯỚC CẨM

ĐẠI DIỆN VIỆN

On behalf of the Institute



LÊ THỊ MỘNG TRINH

- (*) Phương pháp thử được công nhận ISO/ IEC 17025 / Test Methods are accredited by ISO/ IEC 17025.

- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ/ Tested by Subcontract.

- (c) Phương pháp thử được chỉ định / Test methods are assigned

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi/ Test results are valid for the namely submitted sample (s) only.

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./Name of sample and customer are written as customer's request.

- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Deming/ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Deming.

Address: Lot 21-22 B1.6, KDC Quang Thanh 3B, Hoa Khanh Bac ward, Liên Chiểu district, Đà Nẵng city Tel: 0236.6562929 Fax: 0236.3617519



VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE



Website: www.deming.vn Email: deming.vn@gmail.com

Mã số/ Code
BN 4105552-01

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Trang/Page : 02/02
Ngày/ Date: 25/04/2024

TT/ No.	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test characteristic			Kết quả thử nghiệm/ Test result
	Tên chỉ tiêu/ Parameters	Phương pháp thử/ Test Method	Đơn vị tính/ Unit	
1	Độ bền cơ học	Điều 10.1 TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006)	-	Đảm bảo khả năng chịu tải làm việc an toàn SWL
2	Khả năng chống cháy lan	TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) TCVN 9900-11-2:2013 (IEC 60695-11-2:2003)	-	Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP
QUY VIETCERT

Số: 1055521/QĐ-VC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 08/2023 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 31/5/2023;
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 05/CNĐKCN-BXD ngày 08/01/2024 của Bộ xây dựng;
- Căn cứ QĐ.01 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp quy số 3410555240 cho sản phẩm **Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình** do **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẮK LẮK** sản xuất phù hợp QCVN 16:2023/BXD

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ: Số 10A hẻm 129 đường Trần Quý Cáp, phường Tụ An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điều 2. Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẮK LẮK** phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 24/04/2027 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các ngày 24/04/2025 và 24/04/2026 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.



PHẠM THANH TUẤN